



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Rua Odilon Negrão, 917 - Edifício Palmitesta - Fone/Fax (16) 3263-9494 - Centro

CEP 14.900-000 - ITÁPOLIS - Estado de São Paulo

— CNPJ 44.490.662/0001-62

Inscrição Estadual 375.088.751.115 —

NOTA DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021

PROCESSO Nº 2.668/2021

Respostas à(s) pergunta(s) recebida(s) pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis desde a publicação do Edital em 22/11/2021

(Documento atualizado periodicamente – Atualizado até 24/11/2021)

Pela presente, o Encarregado de Compras, após consulta aos servidores responsáveis pelo Termo de Referência, leva a conhecimento público as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre o edital acima referenciado. As formulações apresentadas, bem como as respostas e esclarecimentos que seguem, passam a integrar o processo licitatório em referência, sendo de observância obrigatória por todos os licitantes.

01) “[...]vem por meio deste apresentar o seguinte esclarecimento técnico referente aos itens 2 e 3 da descrição do objeto.

Em ambos os itens 2 e 3 é solicitado “com carcaça em liga de cobre”.

A carcaça do nosso hidrômetro é de liga de latão com 60% de cobre, conforme Norma NM 212.

A carcaça com 60% de cobre atende aos requisitos das normas do INMETRO tendo em vista nossa homologação, e também aos requisitos de resistência e performance. Desta forma entendemos que podemos fornecer produtos com índices de 60% de cobre na carcaça.

Diante o exposto, solicitamos a confirmação se podemos cotar os hidrômetros sendo a carcaça em latão com 60% de cobre.”

Resposta: Caso o hidrômetro atenda aos requisitos das normas do INMETRO, então, sim, o SAAEI irá aceitá-lo.

02) “[...]a especificação do item 13 (conexões para instalação do hidrômetro) deixa dúvida quanto ao DN das conexões:

13 - CONEXÃO EM METAL/LATÃO PARA HIDRÔMETRO (TUBETE COM PORCA), NA MEDIDA DN 25 MM (1")... com informação de dimensão nominal e norma vigente (DN 20 e NBR 8194).

A dúvida é se conexões são para instalar os medidores tipo multijato DN 25 mm (1") ou medidores unijato DN 20 mm (3/4")?”

Resposta: A dimensão nominal seria o DN 20 e a conexão para DN 25. Todavia, verificou-se que a Autarquia possui várias quantidades do item em questão no estoque. Portanto, tal item será excluído do edital.

ELIAS CÉSAR DOS SANTOS SOUZA

Encarregado de Compras