



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Rua Odilon Negrão, 917 - Edifício Palmitesta - Fone/Fax (16) 3263-9494 - Centro  
CEP 14.900-000 - ITÁPOLIS - Estado de São Paulo

— CNPJ 44.490.662/0001-62

Inscrição Estadual 375.088.751.115 —

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021**

**PROCESSO Nº 2.271/2021**

**Respostas à(s) pergunta(s) recebida(s) pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis desde a publicação do Edital em 10/12/2021**

**(Documento atualizado periodicamente – Atualizado até 20/12/2021)**

Pela presente, o Encarregado de Compras, após consulta aos servidores responsáveis pelo Termo de Referência, leva a conhecimento público as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre o edital acima referenciado. As formulações apresentadas, bem como as respostas e esclarecimentos que seguem, passam a integrar o processo licitatório em referência, sendo de observância obrigatória por todos os licitantes.

**01)** *“Considerando que ainda estamos passando pela pandemia de Covid-19, o que desencadeia transtornos e dificuldades no abastecimento de matérias-primas e insumos, pedimos ao conceituado Órgão a gentileza de aceitar o prazo de entrega de 60 dias para os conjuntos motobomba. Será aceito o prazo de entrega de 60 dias?”*

**Resposta:** Não, por se tratar de uma aquisição que ocorrerá em casos de urgência. Fica mantido o prazo de 05 dias corridos.

**02)** *“Serão aceitas as potências abaixo mencionadas?”*

- a) Para o item 01 - Será aceito equipamento com potência de 55,0 HP?*
- b) Para o item 04 - Será aceito equipamento com potência de 22,5 HP?*
- c) Para o item 08 -Será aceito equipamento com potência de 45,0 HP?*
- d) Para o item 10 -Será aceito equipamento com potência de 7,00 HP?*
- e) Para o item 11 -Será aceito equipamento com potência de 30,00 HP?*
- f) Para o item 12 - Será aceito equipamento com potência de 6,00 HP?*
- g) Para o item 13 -Será aceito equipamento com potência de 4,50 HP?*
- h) Para o item 16 -Será aceito equipamento com potência de 7,50 HP?*
- i) Para o item 19 - Será aceito equipamento com potência de 27,50 HP?*
- j) Para o item 20 - Será aceito equipamento com potência de 7,00 HP?*
- l) Para o item 21 - Será aceito equipamento com potência de 25,00 HP?*
- m) Para o item 24 - Será aceito equipamento com potência de 35,00 HP?*
- n) Para o item 28 - Será aceito equipamento com potência de 27,50 HP?”*

**Resposta:** Não serão aceitas, visto que os nossos sistemas elétricos podem não suportar o aumento de potência. Todavia, fica facultado às licitantes a realização de visita técnica para uma melhor verificação de nossos painéis elétricos e poços.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPOLIS

Rua Odilon Negrão, 917 - Edifício Palmitesta - Fone/Fax (16) 3263-9494 - Centro  
CEP 14.900-000 - ITAPOLIS - Estado de São Paulo

— CNPJ 44.490.662/0001-62

Inscrição Estadual 375.088.751.115 —

**03)** *“Nos itens 20 e 21 não foi apresentada a altura manométrica. Sendo assim, favor disponibilizar a altura manométrica para estes itens e ou sinalizar se serão aceitos os pontos operacionais e potências apresentados na planilha disponibilizada no corpo deste e-mail.”*

**Resposta:** Item 20 - altura manométrica de 60 m  
Item 21 - altura manométrica de 208 m

**04)** *“Não foram informados os diâmetros dos poços, sendo assim favor sinalizar se serão aceitos conjuntos motobombas com os diâmetros apresentados na última coluna da planilha abaixo.”*

**Resposta:** Serão aceitos os diâmetros apresentados na planilha abaixo:

Item edital	Diâmetro (Ø CMB – mm)
01	180
02	144
03	144
04	144
05	196
06	196
07	144
08	196
09	144
10	144
11	144
12	144
13	144
14	146
15	144
16	146
17	144
18	144
19	146
20	144
21	144
22	144
23	196
24	144

**05)** *“Para o item 21, informar se o equipamento deverá ser monofásico e ou trifásico e a tensão de operação.”*

**Resposta:** Trifásico; 220V.